

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 329-15

Amt: Hauptamt	Datum: 15.09.2015
Verfasser:	AZ:

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Technischer- und Umweltausschuss	07.05.2015	Ö	Information

Bericht zur Begehung des Hegaustadions

Das Engener Stadion wurde 1986 fertiggestellt. 1999/2000 wurden der Kunstrasenplatzes und 2001 die Tartanbahn saniert. Bei den regelmäßigen Begehungen mit dem HFV werden die laufenden Arbeiten im Stadion besprochen und der Zustand der Anlage überprüft. In den vergangenen Jahren wurde der Sanierungsaufwand im Bereich der Tartanbahn größer und in Abstimmung mit dem Verein durch ein Fachunternehmen durchgeführt. Gleiches gilt für den Kunstrasenplatz, der regelmäßig durch eine Fachfirma gereinigt und mit Granulat befüllt wird.

Bei der letzten Begehung nach dem Winter 2014/15 zeichnet sich deutlich ab, dass die bald 30 Jahre alte Anlage vermehrt Schäden aufweist, die nicht nur durch eine Sanierung der Oberflächen zu beheben sind. In einzelnen Bereichen entstehen Pfützen, was auf den Zustand der Drainage zurückschließen lässt.

Trotz eines derzeit optisch gepflegten Gesamtbildes ist in den nächsten Jahren eine Sanierung des gesamten Stadions anzunehmen. Hierbei ist mit höheren Kosten zu rechnen, da der Unterbau ebenfalls erneuert werden muss. Dies ist bei der bisherigen Kalkulation für die Finanzplanung nicht eingerechnet, so dass dort eine Kostenfortschreibung erforderlich ist. Auch sollten mögliche Veränderungen im Stadion frühzeitig in die Sanierungsüberlegungen mit einfließen.

Beschlussvorschlag:

Anlagen: