

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 156-20

Amt:	Stadtbauamt	Datum:	04.09.2020
Verfasser:	Pecher, Axel	AZ:	10.2-131.3

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Technischer- und Umweltausschuss	17.09.2020	Ö	Beschlussfassung

Information über notwendige Ausbaumaßnahmen an den Feuerwehr-Gerätehäusern in Engen, Anselfingen und Biesendorf

Sachverhalt:

Im Feuerwehr-Bedarfsplan wurden in den Feuerwehrhäusern in Engen, Anselfingen und Biesendorf diverse Mängel u.a. in den Sanitär- und Umkleidebereichen und in Engen auch im Bereich der deutlich zu kleinen Atemschutzwerkstatt festgestellt. Der Gutachter empfahl, die Gebäude mit einem Vertreter der Unfallkasse zu begehen.

Mittlerweile fanden zwei Begehungen mit der Unfallkasse unter Beteiligung der Feuerwehr mit dem Ergebnis statt :

- Der Umkleidebereich in **Engen** ist deutlich zu klein. Es fehlt an einer Trennung männlich/weiblich sowie einer baulichen „Schwarz-Weiß-Trennung“, d.h. getrennte Räume, in denen rauchbelastete Einsatzkleidung (Brandrauch und –ruß ist gesundheitsgefährdend) ausgezogen wird, von dort direkt Duschräume anschließen und dann die Einsatzkräfte in den eigentlichen Umkleideraum gelangen.
- Die Atemschutzwerkstatt ist deutlich zu klein. Auch hier ist momentan keine sichere „Schwarz-Weiß-Trennung“ (rauchbelastete Atemschutzflaschen und –masken) möglich. Notwendig wären bis zu 110 m² vorhanden sind 32 m².
- In **Anselfingen** sind keine Duschen und nicht mal Toiletten vorhanden. Zumindest Toiletten werden von der Unfallkasse dringend gefordert.
- In **Biesendorf** ist lediglich eine Toilette vorhanden. Duschen gibt es keine. Die Frauen kleiden sich in der Fahrzeuggarage hinter dem Fahrzeug um. Das ist nicht zulässig. Im Vereinsraum neben der Feuerwehrgarage wäre Platz für eine Erweiterung um Duschen und eine weitere Toilette. Dies wird von der Unfallkasse gefordert.
- In **Zimmerholz** wird ein MTW nach dem Bedarfsplan empfohlen. Hierfür muss eine Unterstellmöglichkeit geschaffen werden.

Die Verwaltung hat gemeinsam mit der Feuerwehr Vorschläge für die Behebung der Mängel in diesen Feuerwehrhäusern erarbeitet. Diese werden in der Sitzung vorgestellt.

Beschluss:

Der Technische- und Umweltausschuss nimmt die Änderungsvorschläge zur Kenntnis und beauftragt das Fachamt gemeinsam mit dem Stadtbauamt die Vorschläge auszuarbeiten und zur Beschlussfassung vorzulegen.

Anlagen: