


- notwendige Treppe / Treppenraum
- feuerbeständig (F 90)
- Bauart Brandwand (F 90-AM)
- feuerbeständige Verglasung (F 90)

**Außenwände:** nichtbrennbar  
**Türen zum notw. Flur:** dichtschließend, zu Lagerräumen feuerhemmend  
**Dachtragwerk:** schwerentflammbar (über Aufenthaltsräumen, deren Nebenräume und Rettungswegen)  
**Aufzug:** halb-dynamische Brandfallsteuerung mit Schlüsselschalter => EG, sonst 1. OG (bei Aufzügen in Treppenträumen statische BFS mit Schlüsselschalter)  
**Sicherheitsbeleuchtung:** erforderlich  
**Blitzschutz:** innerer und äußerer Blitzschutz  
**Brandmeldeanlage:** flächendeckende Brandmeldeanlage (Vollschutz: Kat. 1; Ausführung TM), im Wohngebäude funkvernetzte Rauchmelder (Betreuertes Wohnen + Pflegepersonal)  
**Flucht- und Rettungspläne:** erforderlich  
**Feuerwehrpläne:** in Abstimmung mit der Feuerwehr erforderlich  
**Brandschutzordnung:** erforderlich

**VORABZUG**



**VORABZUG**

<b>ArchitekturBüro Winter</b>	
LEITENDER: 78224 SIMSEN, TEL.: 0731/12100, FAX: 0731/985302	
BAUHER: Claudio G. Wieg, Zisternevic, Maderer, Müller, 2, 78234 Engen	
BÜROLEITER: Sörenvinnus Kodromov, Auber-Ott-Str., 78234 Engen	
BAUTEIL: DACHGESCHOSS	MASSSTAB: 1:200
PLAN-NR.: 02	GEZEICHNET: 13.07.2016